



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ РАЙОНАМ  
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21, E-mail [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)  
412520, Саратовская область, г. Петровск, ул. Ломоносова д.11 «а», тел 8-845-55-2-81-36.

**Предписание № 5/1/2**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период времени с 09 часов 00 минут 02 февраля 2015 года по 13 часов 00 минут 05 февраля 2015 года на основании распоряжения № 5 от 22 января 2015 года начальника ОНД по Петровскому, Аткарскому районам майора внутренней службы Слепова Юрия Александровича была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Петровский район, с. Березовка 1-я, ул. Центральная д.27.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» Портновой Светланой Юрьевной.

(наименование объекта надзора и его адрес, указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности и с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала	ч.4 ст.4; ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору с 01.02.2016 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Петровского, Аткарского районов  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
« » февраля 2015 г.



Бочкарев И.А.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» Портнова Светлана Юрьевна

« 5 » февраля 2015 года

А. С. Портнова

Телефон доверия: (8-8452) 62-99-99